



FREIWILLIGE FEUERWEHR SIEGENFELD

BERICHT 04. EINSATZ | 04.02.2023

04. ALARMIERUNG – BRANDMELDEANLAGE HOTELBETRIEB

Kurz nach dem Einrücken von den Sicherungsarbeiten nach dem anhaltenden Sturm heulte am **4. Februar** erneut die Sirene in Siegenfeld. Die freiwilligen Helfer wurden zu einem **TUS Alarm** in einem Hotelbetrieb gerufen. TUS ist die Abkürzung für Telemetrie und Sicherheit (früher auch: Tonfrequentes Übertragungs-System) und ist eine Bezeichnung für das Auslösen von Brand-, Aufzugs-, Technik- oder sonstigen Alarmen in Gebäuden.

Im Zuge der Erkundung wurde vom Einsatzleiter der Feuerwehr Siegenfeld festgestellt, dass der Brandmelder welcher die Alarmierung ausgelöst hatte, sich im Bereich von Bauarbeiten befindet. Bedingt durch die Staubentwicklung der Arbeiten schlug der Brandmelder an und löste den Täuschungsalarm aus.

Da keine unmittelbare Gefahr für die Gäste des Hotelbetriebes bestand wurde die Brandmeldeanlage durch den anwesenden Brandschutzbeauftragten rückgestellt.

Nach einer halben Stunde wurde der Einsatz beendet und die Mitglieder der Feuerwehr konnten wieder in das Rüsthaus einrücken.